

Rapporto di prova n° **2120450-001**

Data Rapp. Prova: 07-set-18

Tipo di Prove: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Comune: MASSA
Produttore: CENTRO CITTA'
Codice Luogo: -
Codice ASL: -
Luogo Prelievo: Nido Infanzia La Mongolfiera Via Galvani

Descrizione Camp.: prelievo interno scuola
prelievo bagno

Rif. Accettazione: 2120450

Data Prelievo: 04-set-18

Prelevatore: Operaio acquedotto

Data Arrivo Camp.: 04-set-18

Rif. Legge/Autoriz.: D.Lgs. 31/2001

Data Inizio Prova: 04-set-18

Mod. Campionam.: istantaneo

Data Fine Prova: 07-set-18

Tipo Campione: Controllo gestione interna

Meteo

Risultati Analitici

Parametri	U.M	Risultato	Valori Limite	Metodo
Torbidità	NTU	0,84	1	APAT CNR IRSA 2110 Man. 29/2003
Ferro	µg/l	80	200	SPETTROFOTOMETRIA
Disinfettante residuo	mg/l	0,04	0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003

il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, è Conforme ai limiti fissati nel D. Lgs 31 del 02/02/2001
Torbidità: 1 NTU valore di attenzione (WHO 2011)

Il Coordinatore del Laboratorio
Settore Acque Potabili
Dott.ssa Emanuela Polini

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione analizzato.
Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Sede Legale: Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Marina di Pietrasanta (LU)

Cap. Soc. sottoscritto: € 16.613.295 i.v.
C.F. P.IVA Reg. Imp. LU 01966240465 Casella Postale Numero 199
Iscriz. R.E.A. LU: 185558 C.A.P. 55045 Marina di Pietrasanta (LU)
Sistema Qualità Certificato da Dasa-Rägister S.p.A.: EN ISO 9001: 2008 IQ-0707-16