

Rapporto di prova n°: **2114531-013**

Data Rapp. Prova: 25-mar-17

Tipo di Prove: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  
Comune: MASSA  
Produttore: -  
Codice Luogo: -  
Codice ASL: -  
Luogo Prelievo: Scuola Nido Infanzia Aquilone (cucina piano terra)

Descrizione Camp.: Scuola Nido Infanzia Aquilone Via F.lli Turati  
(cucina piano terra)

Rif. Accettazione: 2114531

Data Prelievo: 21-mar-17

Prelevatore: Maurizio Landucci

Data Arrivo Camp.: 21-mar-17

Rif. Legge/Autoriz.: D.Lgs. 31/2001

Data Inizio Prova: 21-mar-17

Mod. Campionam.: istantaneo

Data Fine Prova: 24-mar-17

Meteo nuvoloso

### Risultati Analitici

Parametri	U.M	Risultato	Valori Limite	Metodo
Disinfettante residuo	mg/l	0,03	0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003
Torbidità	NTU	0,24		APAT CNR IRSA 2110 Man. 29/2003
Concentrazione ioni idrogeno	pH	8,1	6,5 - 9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man. 29/2003
Conducibilità a 20°C	µS/cm	357		APAT CNR IRSA 2030 A2 Man. 29/2003
Alluminio	µg/l	<20	200	ANALOGO ISO 10566 E 30
Ferro	µg/l	< 50	200	SPETTROFOTOMETRIA
Batteri coliformi a 37 °C	MPN/100ml	0	0	UNI EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli (E. coli)	MPN/100ml	0	0	UNI EN ISO 9308-2:2014
Enterococchi	numero/100 ml	0	0	UNI EN ISO 7899-2:2003
Clostridium perfringens (spore comprese)	numero/100 ml	0	0	D-Lgs 31/2001 All. III
Conteggio di Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	UNI EN ISO 16266:2008
Conteggio colonie a 37°C	numero/1 ml	0	senza variazioni anomale	UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio delle colonie a 22°C	numero/1 ml	0	senza variazioni anomale	UNI EN ISO 6222:2001

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, è Conforme ai limiti fissati nel D. Lgs 31 del 02/02/2001

Il Coordinatore del Laboratorio  
Settore Acque Potabili  
Dott.ssa Emanuela Polini

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione analizzato.  
Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Sede Legale: Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Marina di Pietrasanta (LU)

Cap. Soc. sottoscritto: € 16.613.295 i.v.  
C.F. P.IVA Reg. Imp. LU 01966240465 Casella Postale Numero 199  
Iscriz. R.E.A. LU: 185558 C.A.P. 55045 Marina di Pietrasanta (LU)  
Sistema Qualità Certificato da Dasa-Rägister S.p.A.: EN ISO 9001: 2008 IQ-0707-16